

Synthèse du CRAC



Le 21/09/2022

CRAC ANTARGAZ – exercice 2021

Infrastructures réseaux

- Les linéaires de réseau :

DSP	Commune	Réseau (ml)	Branchements (ml)	Total (ml)	Var 2020/2021
1006	Douzillac	2084	245	2330	0
1006	Mensignac	492	92	584	0
1030	Antonne et Trignonant	146	17	163	0
1030	Coursac	553	268	821	0
1030	Limeuil	1229	316	1544	+3% BR
1030	Trémolat	492	44	536	0
1037	La Coquille	2055	214	2270	+18%BR, +19%RP
1037	La Roque Gageac	599	50	649	0
1061	Coulaures	1373	121	1494	0
1061	Excideuil	564	58	621	0
1061	Les Eyzies de Tayac	750	76	826	0
1061	Salignac Eyvigues	2414	148	2566	+4.6%BR
1061	Sainte Alvère	757	121	878	0

Les incidents d'exploitation

APPELS SECURITE



- 6 appels sécurité
- 5 odeurs de gaz (2 interventions pour remplacement)
- Intervention du SUR : 100% avec 1h31 de moyenne pour arriver sur place après l'appel d'Antargaz au SUR.

Concession	Code insee	Commune	Adresse de l'incident	Date	Heure d'appel du tiers	Identification du tiers	Intervention des pompiers oui/non	Intervention de l'entreprise SUR oui/non	Heure d'arrivée de l'entreprise SUR
1006	24157	Douzillac	place de l'église	07/05/2021	11h22	mairie	non	OUI	14h30
1006	24157	Douzillac	1 rue de l'église saint vincent	05/10/2021	14h30	client	non	OUI	16h15
1030	24240	Limeuil	rue du port	28/04/2021	10h15	mairie	non	OUI	11h00
1030	24240	Limeuil	rue du port	30/08/2021	9h55	mairie	non	OUI	10h55
1061	24172	Les Eyzies de Tayac	boulevard	22/06/2021	16h29	client	non	OUI	17h29
1061	24516	Salagnac Eyvigues	HLM Sebastures	06/07/2021	19h16	pompiers	oui	NON	/




Nature de l'incident	Siège de l'incident	Sur Ouvrage exploité par Antargaz	Description de l'action menée
odeur de gaz	coffret compteur	oui	remplacement régulateur
odeur de gaz	coffret compteur	oui	Vérification absence de fuite
manque de gaz	coffret compteur	oui	réarmement régulateur
odeur de gaz	aire de stockage	oui	mise en sécurité
odeur de gaz	aire de stockage	oui	Vérification absence de fuite
odeur de gaz	installation intérieure	non	annulation de l'intervention




Les livraisons de gaz aux usagers

- 186 usagers en 2021 (-4 par rapport à 2020)



- Taux d'occupation de 64%



1006 –

- Douzillac : 410 MWh +22%
- Mensignac : 72 MWh +69%

1030 –

- Antonne et Trignonant : 107 MWh +39%
- Coursac : 269 MWh +8%
- Limeuil : 275 MWh +5%
- Trémolat : 291 MWh -26%

1037 –

- La Coquille : 856 MWh -25%
- La Roque Gageac : 131 MWh +18%

1061 –

- Coulaures : 124 MWh -0.35%
- Excideuil : 110 MWh -14%
- Les Eyzies de Tayac : 253 MWh +98%
- Salignac Eyvigues : 1218 MWh +7%
- Sainte Alvére : 139 MWh -46%

Le compte d'exploitation

- A partir de 2021 les charges de sous-traitance et maintenance ne font plus l'objet d'une répartition par clés à partir du national mais sont désormais inscrites au réel des interventions réalisées au périmètre des concessions

DSP	Résultat d'exploitation	Recettes	Charges	Var REX 2020/2021
1006	- 15 471 €	39 933 €	55 404 €	- 258 %
1030	- 2692 €	67 744 €	70 436 €	- 5.8 %
1037	- 14 617 €	50 678 €	65 295 €	- 321.8 %
1061	- 54 991 €	101 624 €	156 615 €	-119 %

Contact

Jérémy Norguet - 05 53 06 62 08 – j.norguet@sde24.fr

Syndicat Départemental d'Energies de la Dordogne

7 allées de Tourny - CS 81225 - 24019 PERIGUEUX cedex ☎ 05 53 06 62 00 ✉ accueil@sde24.fr

● Réseau électrique ● Réseau gaz ● Eclairage public ● Mobilité durable ● Transition énergétique

sde24.fr